



Einbauvorschriften Schlüsseltresor und Plankasten

Schlüsseltresor

Um im Ereignisfall einen raschen Zutritt der Feuerwehr zum Brandort sicherzustellen, verlangt die Feuerwehr Matzingen Stettfurt, dass in die Aussenfassade von Gebäuden (wenn möglich unter Vordach) oder bei der Tiefgarageneinfahrt (wenn möglich unter Vordach, soweit als möglich vom Tor entfernt) ein Feuerwehr Schlüsseltresor (Schlüsseldepot, Schlüsselhülse) zur Hinterlegung des Gebäudehauptschlüssels eingebaut wird. Der Schlüsseltresor ist seitlich des Feuerwehrzuganges, an einem auch langfristig gut zugänglichen Ort gut sichtbar einzubauen, wo beispielsweise kein Pflanzenwuchs den Zugang erschwert. Er ist mindestens 80 cm über Boden anzubringen. Für den Schlüsseltresor ist das Schliesssystem KESO zu verwenden. Der wegschwenkbare Staubschutzdeckel resp. Wetterschutzring des Schlüsseltresors darf nur von der Feuerwehr Matzingen Stettfurt geöffnet und wieder verschlossen werden.

Der Zylinder muss bei der Firma Fand AG, Frauenfeld, 052/728 02 20, frauenfeld@fand.ch bestellt werden.

Gebäudeschlüssel

Der Anlagebetreiber ist dafür verantwortlich, dass der im Feuerwehr Schlüsseltresor abgelegte Gebäudeschlüssel den Zugang zu allen überwachten und geschützten Räumen der Liegenschaften ermöglicht. Für Tiefgaragen benötigen wir den Zugang über Tiefgarageneinfahrt und über das Treppenhaus in die Tiefgarage. Zugang zu Miet- und Eigentumswohnungen werden nicht benötigt.

Abgabe Planunterlagen :

1. Brandschutzpläne

Unmittelbar nach der Tiefgarageneinfahrt ist links oder rechts ein Brandschutzplan an die Wand zu montieren. (wetterfest mit Sichtfenster)

Zusätzliche Pläne 1-fach in Papierformat M.1:100 sowie als PDF-Datei sind bei Schlüsselübergabe abzugeben.

2. PV-Anlage Pläne

Brandschutzpläne und Situationsplan der PV-Anlage mit Angabe der Standorte der Module, DC-Leitungen, Wechselrichter sowie Schalt- und Schutzeinrichtungen (wenn vorhanden), sind 1-fach in Papierformat sowie als PDF-Datei der Feuerwehr abzugeben.

Kontaktadresse Schlüsselrohre

Markus Sonderegger 077/423 19 34, m.sonderegger@fwms.ch

Kommandant Feuerwehr Matzingen Stettfurt

Christian Büchi, 079/313 89 18, ch.buechi@fwms.ch